



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΑΚΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Γουμένισσα 28.03.2025

Αριθ. Πρωτ.: 1987

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηχ. Δ/ση : Μουροπούλου 9
61300 Γουμένισσα
Τηλέφωνο : 2343350353
E-mail : diakisis@gnroumi.gr

ΠΡΟΣ: κ. Διοικητή 4^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης
Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσης, 11
55134 Θεσσαλονίκη

Θέμα: «Συνεχιζόμενα προβλήματα λειτουργίας».

Σχετ: α) το υπ'αριθ. 1455/06.03.2025 έγγραφό μας.
β) το υπ'αριθ. 675/30.01.2025 έγγραφό μας.
γ) το υπ'αριθ. 7558/21.11.2024 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού μας εγγράφου με το οποίο εκ νέου ζητήθηκε αύξηση ορίων πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2025, καθώς και των (β) και (γ) σχετικών με τα οποία τέθηκαν υπόψη σας τα λειτουργικά προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με τους δυο ανελκυστήρες του φορέα μας, επιστημαίνουμε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη σας και τα εξής:

Για την επιδιόρθωση της βλάβης του εναπομείναντα μοναδικού εν χρήση ανελκυστήρα φορέων που λειτουργεί 40 έτη, προβήκαμε σε αντικατάσταση εξαρτημάτων ώστε να δύναται να λειτουργήσει. Κατά την επανόληψη της διαδικασίας πιστοποίησης που έλαβε χώρα την 27/03/2025, δημιουργήθηκαν εκ νέου προβλήματα με εγκλωβισμό προσώπων και φορέων, έχοντας ως συνέπεια την παύση της λειτουργίας του μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του.

Για την αποκατάσταση της βλάβης είμαστε σε αναμονή προσφοράς από τη συντηρήτρια εταιρεία, ώστε να εξεταστεί η οικονομική δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή στο νοσοκομείο μας βρίσκονται εκτός λειτουργίας και οι δυο (2) ανελκυστήρες (προσώπων και φορέων), δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών και, κυρίως, στην ασφάλειά τους.

Επειδή η λειτουργία των ανελκυστήρων είναι πρωταρχικής σημασίας για την εξυπηρέτηση και, κυρίως, την ασφάλεια των προσερχόμενων ασθενών, καθώς και επειδή ο φορέας μας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανωτέρω απαιτήσεις λόγω μη ύπαρξης επαρκών διαθέσιμων οικονομικών πόρων, παρακαλούμε ιδιαίτερως θερμά όπως λάβετε υπόψη σας όλα τα ανωτέρω για την κατάσταση δυσλειτουργίας που έχει διαμορφωθεί, αυξάνοντας τα όρια πιστώσεων όπως έχο ζητηθεί προγενέστερα.

Ο ΑΝΑΠΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΑΚΙΣ



REDMI NOTE 9S
AI QUAD CAMERA